

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**

N. 007/17

Codice identificativo univoco del prodotto tipo:  
**H05VVC4V5-K**

Usi previsti:  
**Cavo/conduttore isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco**

Fabbricante:  
**CAVICONDOR S.p.A.**  
**C.da Barriera – Bivio Nasserò sn**  
**95032 Belpasso (CT) ITALY**  
**Email: info@cavicondor.eu**

Sistema AVCP:  
**3**

Norma armonizzata:  
**EN 50575:2014+A1:2016**

Organismo notificato:  
**2479 L.S. Fire Testing Institute Srl**

Prestazioni dichiarate

Reazione al fuoco: **Eca**  
Sostanze pericolose: **nessuna**

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

Luogo: Belpasso (CT)

Data emissione: 23/06/2017

Firma a nome e per conto del fabbricante:

**Cavicondor SpA – Ufficio Tecnico/Laboratorio C.Q.**