

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N. 010/17

Codice identificativo univoco del prodotto tipo:
YSL CY JZ-OZ 300/500 V

Usi previsti:

Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

Fabbricante:

CAVICONDOR S.p.A.
C.da Barriera – Bivio Nasserò sn
95032 Belpasso (CT) ITALY
Email: info@cavicondor.eu

Sistema AVCP:

3

Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo notificato:

2479 L.S. Fire Testing Institute Srl

Prestazioni dichiarate

Reazione al fuoco: **Eca**

Sostanze pericolose: **nessuna**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo: Belpasso (CT)

Data emissione: 23/06/2017

Firma a nome e per conto del fabbricante:

Cavicondor SpA – Ufficio Tecnico/Laboratorio C.Q.