

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N. 012/17

Codice identificativo univoco del prodotto tipo:
FG16R16 0,6/1 kV

Usi previsti:
Cavo elettrico per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

Fabbricante:
CAVICONDOR S.p.A.
C.da Barriera – Bivio Nasserò sn
95032 Belpasso (CT) ITALY
Email: info@cavicondor.eu

Sistema AVCP:
1+

Norma armonizzata:
EN 50575:2014+A1:2016

Organismo notificato:
2479 L.S. Fire Testing Institute Srl

Prestazioni dichiarate

Reazione al fuoco: **Cca-s3,d1,a3**
Sostanze pericolose: **nessuna**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo: Belpasso (CT)

Data emissione: 19/09/2017

Firma a nome e per conto del fabbricante:

Cavicondor SpA – Ufficio Tecnico/Laboratorio C.Q.