

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**N. 002/26**

Codice identificativo univoco del prodotto tipo:

H07Z1-K TYPE 2 FLEXPLUS

Usi previsti:

Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

Fabbricante:

**CAVICONDOR S.p.A.
C.da Barriera – Bivio Nasserò sn
95032 Belpasso (CT) ITALY
Email: info@cavicondor.eu**

Sistema AVCP:

1+

Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo notificato:

N° 0987 LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.

Prestazioni dichiarate

Reazione al fuoco: **Cca s1b,d1,a1**Sostanze pericolose: **nessuna**

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.
305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

Luogo: Belpasso (CT)

Data emissione: 27/02/2026

Firma a nome e per conto del fabbricante:

Cavicondor SpA – Ufficio Tecnico/Laboratorio C.Q.

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**N. 002/26**

Unique identification code of the product type:

H07Z1-K TYPE 2 FLEXPLUS

Intended uses:

Electrical cable for general applications in construction subject to fire reaction requirements

Manufacturer:

CAVICONDOR S.p.A.**C.da Barriera – Bivio Nasso sn****95032 Belpasso (CT) ITALY****Email: info@cavicondor.eu**

AVCP System:

1+

Harmonised standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

N° 0987 LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.

Declared performance

Reaction to fire: **Cca s1b,d1,a1**Release of dangerous substances: **NPD****The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.****This declaration of performance issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**

Place: Belpasso (CT)

Date of emission: 27/02/2026

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Cavicondor S.p.A. – Ufficio Tecnico/Laboratorio C.Q.

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)

N. 002/26

ÄEinmaliges Identifikationscode des Produktes:

H07Z1-K TYPE 2 FLEXPLUS

Verwendungszwecke:

Isoliertes Kabel/Leiter für Allgemeine Anwendung bei Bauarbeiten die Reaktionen auf Brand ausgesetzt sind

Hersteller:

CAVICONDOR S.p.A.
C.da Barriera – Bivio Nasso sn
95032 Belpasso (CT) ITALY
Email: info@cavicondor.eu

AVCP System:

1+

Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

N° 0987 LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.

Deklarierte Dienstleistungen

Branverhalten: **Cca s1b,d1,a1**

Gefährliche Stoffe: **Keine**

**Die Leistung des oben angegeben Produktes, entspricht allen deklarierten Dienstleistungen.
Die Vorliegende Haftungserklärung wird gemäß der EU Verordnung Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgegeben.**

Ortschaft: Belpasso (CT)

Datum: 27/02/2026

Unterschrift im Namen und im Auftrag des Herstellers:

Cavicondor SpA – Ufficio Tecnico/Laboratorio C.Q.